



DESCRICIÓN DO ACCIDENTE OU SITUACIÓN DE EMERXENCIA

INCENDIO



TIPO E FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN DE EFICACIA

- Simulacros (periodicidade:)
- Outros: Cada 3 meses farase inspección da zona comprobando a existencia e adecuación das medidas preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Que os equipos de extinción (extintores e BIEs) estean correctamente colocados e operativos.
- Que os equipos de extinción estean correctamente sinalizados.
- Non fumar nas zonas de risco (depósitos, caldeiras, etc.) e que exista sinalización de prohibición.
- Coloca-las substancias inflamables en lugares seguros, afastadas de toda chama ou calor excesiva.

ACTUACIÓN EN CASO DE OCORRENCIA

Actuación	Responsable
<ul style="list-style-type: none"> • Evacua-la área afectada. • Utilización dos extintores: en caso de risco eléctrico utilizaríase o de neve carbónica e nos demais casos po ABC. • Telefonar o Servizo de Seguridade da UVIGO • Telefonar a urxencias sanitarias (061) • Telefona-los bombeiros (080) • Pórese en contacto co responsable do servizo ou do SXA <p>O responsable do SXA encargarse de xestiona-los residuos derivados de acordo co establecido na documentación do sistema</p>	<p>Responsable do servizo</p> <p>Responsable da empresa de Seguridade da UVIGO</p> <p>Responsable do SXA</p>

Observacións

ENTIDADES DE CONTACTO EXTERNAS

SEGURIDADE UVIGO (PROSEGUR)

Vigo (As Lagoas-Marcosende): 618.873387
 Vigo (responsable Prosegur): 608.962042
 Vigo (Torrecedeira): 638.025904
 Pontevedra: 689.077684
 Ourense (campus sur): 699.218133
 Ourense (campus norte): 689.077663



BOMBEIROS: 080 // EMERXENCIAS: 112 // POLICÍA MUNICIPAL: 092

CONCELLOS Vigo: 986 810100 // Ourense: : 988 388100 // Pontevedra: 986 804300